

## Liste 2023 der gemäß DIN EN 12825 Doppelböden und Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 durch die SFE zertifizierten Doppelbodensysteme.

Die Liste dient als Übersichtsliste der aktuell durch die SFE zertifizierten Systemböden. Für die Zertifikatinhaber / Zertifikatnehmer wurden für die aufgeführten Doppelbodensysteme Konformitätszertifikate mit einer Gültigkeit bis 31.12.2023 ausgestellt. Detaillierte Systemdaten sind den jeweiligen Zertifikaten zu entnehmen.

Der bauvorhabenbezogene Systemnachweis ist ausschließlich durch Vorlage eines Konformitäts-Zertifikates mit aktuellem Gültigkeitsdatum sowie der Übereinstimmungserklärung gemäß SFE- Leitfaden 2.6 durch den Zertifikatinhaber / -nehmer zu führen.

2023 Neu					<b>APLEONA R&amp;M Ausbau München GmbH Gneisenaustraße 15 – 80992 München</b>					
Systembezeichnung, Punktlast gemäß Laststufe, Elementklasse gemäß DIN EN 12825				Unterkonstruktion				Höhe OKF in mm		
WM-36-DB				3000 N	2	M16-SG3; M16-SR3-L, M16-SR3-S und M20-SR6-R				60 - 1370

<b>Baierl &amp; Demmelhuber Innenausbau GmbH, Baierl &amp; Demmelhuber Hoch- und Ausbau GmbH Cranachstraße 3 – 84513 Töging</b>										
Systembezeichnung, Punktlast gemäß Laststufe, Elementklasse gemäß DIN EN 12825				Unterkonstruktion				Höhe OKF in mm		
B+D_RAISED FLOOR_H_38_3KN				3000 N	2	BSD-Stütze M16				67 - 430
B+D_RAISED FLOOR_GF_36_4KN				4000 N	3	CS-Stütze M20 und DS-Stütze M20				125 - 1460
B+D_RAISED FLOOR_H_38_5KN-SW				5000 N	5	CW/CF-Stütze M20 und DW/DF-Stütze M20				170 - 1450
B+D_RAISED FLOOR_GF_34_5KN-SW				5000 N	5	CW/CF-Stütze M20 und DW/DF-Stütze M20				170 - 1450
B+D_RAISED FLOOR_GF_36_6KN-SW				6000 N	6	CW/CF-Stütze M20 und DW/DF-Stütze M20				170 - 1450
B+D_RAISED FLOOR_GF_38_8KN-SW				8000 N	6	CF-Stütze M20 und DF-Stütze M20				170 - 1200
B+D_RAISED FLOOR_GF_38_10KN-SW				10 kN	6	DF-Stütze M20, CFÜ-Stütze M20 und DFÜ-Stütze M20				245 - 1700

<b>C+L Systemboden Nord Vertriebs GmbH &amp; Co. KG Innungsstraße 12 – 21244 Buchholz</b>										
Systembezeichnung, Punktlast gemäß Laststufe, Elementklasse gemäß DIN EN 12825				Unterkonstruktion				Höhe OKF in mm		
WM-36-DB				3000 N	2	M16-SG3; M16-SR3-L, M16-SR3-S und M20-SR6-R				60 - 1370

<b>GMI Bodensysteme GmbH Nordring 55 – 63843 Niedernberg</b>										
Systembezeichnung, Punktlast gemäß Laststufe, Elementklasse gemäß DIN EN 12825				Unterkonstruktion				Höhe OKF in mm		
WM-36-DB				3000 N	2	M16-SG3; M16-SR3-L, M16-SR3-S und M20-SR6-R				60 - 1370

2023 Neu										<b>Jaeger Bodensysteme GmbH + Co KG West Alter Hellweg 128 – 44379 Dortmund</b>									
Systembezeichnung, Punktlast gemäß Laststufe, Elementklasse gemäß DIN EN 12825				Unterkonstruktion				Höhe OKF in mm											
WM-36-DB				3000 N	2	M16-SG3; M16-SR3-L, M16-SR3-S und M20-SR6-R				60 - 1370									

<b>Kingspan Access Floors GmbH Zum Stadion 4 – 63808 Haibach</b>										
Systembezeichnung, Punktlast gemäß Laststufe, Elementklasse gemäß DIN EN 12825				Unterkonstruktion				Höhe OKF in mm		
WM-36-DB				3000 N	2	M16-SG3; M16-SR3-L, M16-SR3-S und M20-SR6-R				60 - 1370

**1. Fortsetzung der Liste der gemäß DIN EN 12825 Doppelböden und Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 durch die SFE in 2023 zertifizierten Doppelbodensysteme.**

**Kingspan Access Floors GmbH  
Juri-Gagarin-Ring 11 – 19370 Parchim**

Systembezeichnung, Punktlast gemäß Laststufe, Elementklasse gemäß DIN EN 12825	Unterkonstruktion			Höhe OKF in mm
SW-StLü – 33,5/38,5 – 24 - 4	4000 N	3	SSL6/P6-Rohrstütze M20/Ro 24x2 und Rohrstütze M20/Ro 26x3	205 - 1525
SW-StLü – 34,5/39,5 – 24 - 7	7000 N	6	SSL6/P6-Rohrstütze M20/Ro 24x2 und Rohrstütze M20/Ro 26x3	240 - 1075

**Lenzlinger Söhne AG  
Seestraße 64 – 8610 Uster - Schweiz**

Systembezeichnung, Punktlast gemäß Laststufe, Elementklasse gemäß DIN EN 12825	Unterkonstruktion			Höhe OKF in mm
Lenzlinger PSFF-38	3000 N	2	Typ 4 und Typ 5	70 - 775

**Lindner SE - Bahnhofstraße 29 – 94424 Arnstorf**

Systembezeichnung, Punktlast gemäß Laststufe, Elementklasse gemäß DIN EN 12825	Unterkonstruktion			Höhe OKF in mm
LIGNA S 38 AL x M	2000 N	1	Stützentyp M1, M2, M3, M4 und M5	51 – 1831
LIGNA S 38 ST x M	3000 N	2	Stützentyp M1, M2, M3, M4 und M5	52 – 1831
NORTEC L 38 x M	3000 N	2	Stützentyp M1, M2, M3, M4 und M5	51 – 1831
LIGNA S 38 ST x H + RM	5000 N	5	Stützentyp H1, H2, H3, H4 und H5 jeweils mit Verstärkungsprofil RM	52 – 1528
LIGNA S 38 ST x SW + CL	5000 N	5	Typ SW 90-1, SW 90-2, SW 90-3, SW 90-4 und SW 90-5 jeweils mit Verstärkungsprofil CL	107 – 1560
NORTEC U 36 ST x H + RM	5000 N	5	Stützentyp H1, H2, H3, H4 und H5 jeweils mit Verstärkungsprofil RM	50 – 1526
NORTEC U 36 ST x SW + CL	5000 N	5	Typ SW 90-1, SW 90-2, SW 90-3, SW 90-4 und SW 90-5 jeweils mit Verstärkungsprofil CL	105 – 1556
NORTEC L 38 ST x H	5000 N	5	Stützentyp H1, H2, H3, H4 und H5	52 – 1528
NORTEC L 44 x H "Neu"	5000 N	5	Stützentyp H1, H2, H3, H4 und H5	60 – 1532
NORTEC L 38 ST x SW12 + C8	5000 N	5	Stützentyp SWM 120-1, SWM 120-2 und SWM 120-3 jeweils mit Verstärkungsprofil C8	253 – 1578
NORTEC U 36 ST x SWM 120 + CS	8000 N	6	Stützentyp SWM 120-1, SWM 120-2 und SWM 120-3 jeweils mit Verstärkungsprofil CS	210 – 1535

**MERO-TSK International GmbH & Co. KG  
Max-Mengeringhausen-Str. 5 – 97084 Würzburg**

Systembezeichnung, Punktlast gemäß Laststufe, Elementklasse gemäß DIN EN 12825	Unterkonstruktion			Höhe OKF in mm
Typ 5 GA38	2000 N	1	Stütze M12 und M16, Rohrstütze M16 und M20	55 - 2000
Typ 5 NA38	2000 N	1	Stütze M12 und M16, Rohrstütze M16 und M20	55 - 2000
Typ 6 N30	2000 N	1	Stütze M12 und M16, Rohrstütze M16 und M20	50 - 2000
Typ 2-1200/ 5 MA38	3000 N	2	Rohrstütze M20 T2G/R	185 – 2000
Typ 2-1200/ 5 NB38	3000 N	2	Rohrstütze M20 T2G/R	185 – 2000
Typ 2-1200/ 6 N36	3000 N	2	Rohrstütze M20 T2G/R	185 – 2000
Typ 5 GB38	3000 N	2	Stütze M12 und M16, Rohrstütze M16 und M20	55 - 2000
Typ 5 MA38	3000 N	2	Stütze M12 und M16, Rohrstütze M16 und M20	55 - 2000
Typ 5 NB38	3000 N	2	Stütze M12 und M16, Rohrstütze M16 und M20	55 - 2000
Typ 6 N36	3000 N	2	Stütze M12 und M16, Rohrstütze M16 und M20	55 - 2000
Typ 6 NB30	3000 N	2	Stütze M12 und M16, Rohrstütze M16 und M20	50 - 2000
Typ 6 N40	4000 N	3	Stütze M16, Rohrstütze M16 und M20	55 – 2000
Typ 6 NB36	4000 N	3	Stütze M16, Rohrstütze M16 und M20	55 – 2000
Typ 2-600/ 6 N36	5000 N	5	Rohrstütze M20 T2G/R	145 – 2000
Typ 2 1200-600/ 5 MB38	5000 N	5	Rohrstütze M20 T2G/R	185 – 2000
Typ 2 1200-600/ 6 N36	5000 N	5	Rohrstütze M20 T2G/R	185 – 2000
Typ 2 1200-1200/ 6 N36	5000 N	5	Rohrstütze M20 120/100/8 T2R	240 – 2000
Typ 5 MA38/ R	5000 N	5	Stütze M16, Rohrstütze M16 und M20	70 – 2000
Typ 5 NB38/ R	5000 N	5	Stütze M16, Rohrstütze M16 und M20	70 – 2000
Typ 6 NB38-6000	5000 N	5	Stütze M16, Rohrstütze M16 und M20	70 – 2000
Typ 2-600S/ 6 N36	6000 N	6	Rohrstütze M20 T2G/R	145 – 2000

Fortsetzung der Tabelle auf nächster Seite

**2. Fortsetzung der Liste der gemäß DIN EN 12825 Doppelböden und Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 durch die SFE in 2023 zertifizierten Doppelbodensysteme.**

**MERO-TSK International GmbH & Co. KG**

Fortsetzung der Tabelle von Seite 2

Systembezeichnung, Punktlast gemäß Laststufe, Elementklasse gemäß DIN EN 12825			Unterkonstruktion	Höhe OKF in mm
Typ 2-600/ 5 NB38	6000 N	6	Rohrstütze M20 T2G/R	145 – 2000
Typ 2-600/ 6 NB36-6000	6000 N	6	Rohrstütze M20 T2G/R	145 – 2000
Typ 6 NB38-6000/ R	6000 N	6	Stütze M16 und Rohrstütze M20S	70 – 2000
Typ 2-600S/ 5 MB38-6000	8000 N	6	Rohrstütze M20 T2G/R	145 – 2000
Typ 2-600S/ 6 NB36-6000	8000 N	6	Rohrstütze M20 T2G/R	145 – 2000
Typ 2-600S/ 6 NB38-6200	10 kN	6	Rohrstütze M20 T2G/R	145 – 2000
Typ 2-600SX/ 6 NB36-6200	12 kN	6	Rohrstütze M20 T2G	160 - 2000
Typ 2-600SX/ 6 NB38-6200	15 kN	6	Rohrstütze M20 D90/8 T2G	160 - 2000
Typ 2-600SX/ 6 NB40-6200 <sup>1)</sup>	15 kN	6	Rohrstütze M20 D90/8 T2G	195 - 2000

1) Für das gekennzeichnete Doppelbodensystem wurde ein Konformitätszertifikat mit Einzelnachweis gemäß Anwendungsrichtlinie Abschnitt 3.1.3 ausgestellt. Weitere Details und technische Daten sind diesem Konformitätszertifikat zu entnehmen.

**Moderne Bodentechnik Heinz Günther Schowert e. K.  
Hardtweg 21 – 59581 Warstein-Suttrop**

Systembezeichnung, Punktlast gemäß Laststufe, Elementklasse gemäß DIN EN 12825			Unterkonstruktion	Höhe OKF in mm
Typ 2-600/ 5 NB38	6000 N	6	Rohrstütze M20 T2G/R	145 – 2000

**USC Bodensysteme GmbH  
Heinrich-Schütz-Weg 3 – 29223 Celle**

Systembezeichnung, Punktlast gemäß Laststufe, Elementklasse gemäß DIN EN 12825			Unterkonstruktion	Höhe OKF in mm
Typ 2-600/ 6 N36	5000 N	5	Rohrstütze M20 T2G/R	145 – 2000

**WEISS-Doppelbodensysteme GmbH  
Im Winkel 4 – 74589 Satteldorf**

Systembezeichnung, Punktlast gemäß Laststufe, Elementklasse gemäß DIN EN 12825			Unterkonstruktion	Höhe OKF in mm
111-38-3kN	3000 N	2	BSD-Stütze M16	67 - 430
410/411-36-3kN	3000 N	2	BSD-Stütze M16, CS-Stütze M20 und DS-Stütze M20	65 - 1760
412-36-4kN	4000 N	3	CS-Stütze M20 und DS-Stütze M20	125 - 1460
412-38GT-5kN	5000 N	5	CS-Stütze M20	125 - 860
QR112-38-5kN	5000 N	5	CS-Stütze M20 und DS-Stütze M20	125 - 1460
SW410/411-34-5kN	5000 N	5	CW/CF-Stütze M20 und DW/DF-Stütze M20	170 - 1450
SW111-38-5kN	5000 N	5	CW/CF-Stütze M20 und DW/DF-Stütze M20	170 - 1450
SW412-36-6kN	6000 N	6	CW/CF-Stütze M20 und DW/DF-Stütze M20	170 - 1450
SW112-38-7kN-VYL	7000 N	6	CW/CF-Stütze M20 und DW/DF-Stütze M20	170 - 1315
SW412-38-8kN	8000 N	6	CF-Stütze M20 und DF-Stütze M20	170 - 1200
SW412-38-10kN-S	10 kN	6	DF-Stütze M20, CFÜ-Stütze M20 und DFÜ-Stütze M20	245 - 1700
SW412-38-10kN	10 kN	6	DF-Stütze M20, CFÜ-Stütze M20 und DFÜ-Stütze M20	245 - 1705

**Anmerkung:** Die Listen wurden auf Basis der aktuell hinterlegten Zertifizierungsdaten erstellt. Für alle aufgeführten Systemböden wurden Konformitätszertifikate für 2023 ausgestellt.  
Die SFE kann für mögliche Fehler und deren Folgen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung übernehmen.  
Fehlerhafte oder fehlende Einträge bitte melden per Email an [post@system-flooring.com](mailto:post@system-flooring.com)!